



OHR ALAJOS
ALPOLGÁRMESTER

Előterjesztés száma: 194.

Császár László	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	V.15		X		X	
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző			PFB		OKEB	
Jegyző			V.17			

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére

Tárgy: Döntés Budakeszi 17 Hrsz. természetben Iskola köz-ben közcélú vízvezeték építéséről

A. Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (V. 25.) Kt. határozata Budakeszi 17 Hrsz. természetben Iskola köz közcélú vízvezeték építéséről.

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Budakeszi 17 Hrsz. természetben Iskola közben közcélú vízvezeték építését.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 10 napon belül

B. Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (V. 25.) Kt. határozata Budakeszi 17 Hrsz. természetben Iskola köz-ben magántulajdonú vízvezeték építéséről.

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Budakeszi 17 Hrsz. természetben Iskola közben magáncélú vízvezeték építését.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 10 napon belül

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budakeszi Iskola köz ivóvíz ellátása évek óta problémát jelent az Önkormányzatnak. A vezetékhálózat egyes részei elavultak, gyakoriak a meghibásodások (csőtörések) és az ebből eredő vagyoni károk mértéke is jelentős. A megoldásra két alternatíva kínálkozik, az első közcélú vízvezeték, amelyet a vagyonkezelési szerződés keretében a Fővárosi Vízművek üzemeltethet. A közcélú vezeték megvalósításához a jelenlegi közterület szélesség nem elegendő minimális szélessége ebben az esetben 4,5-5,5 m közötti. A beruházás megvalósításához a jelenlegi kerítés elbontása és az útpálya és járda számára rendelkezésre álló hely bővítése szükséges. Ezek után kerülhet sor a szabványoknak és szolgáltatói előírásoknak megfelelő vezeték megépítésére. A beruházás előzetesen becsült költsége 12-15 MFt.

A magáncélú vezeték építése a már meglévő közterületen történne. Ennek a vezetékeknek az üzemeltetője az Önkormányzat maradna. A Vezeték csatlakozási pontjánál az Iskola köz sarkán egy vízóra kerülne elhelyezésre, amelyben a főmérő az Önkormányzat nevére lenne, a többi ingatlan pedig almérőt kapna. A főmérő után a számlát az Önkormányzat fizetné, és az almérőkről leolvasott adatok alapján a fogyasztást ingatlanonként továbbszámolná az érintett tulajdonosoknak. Ez a jelenlegi állapot 10-20 évre történő konzerválását eredményezné, csak egy más helyen elhelyezett vízmérő igénybevétele. A magánvezeték megépítésének előzetesen becsült költsége 6-8 MFt.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és valamelyik határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2017. május 25.

Ohr Alajos s.k.
alpolgármester