


Gyűjtőút és burkolt lakóút







a	4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg 7 cm AC-11 aszfalt kötőréteg
b	20 cm Ckt cementstabilizációs alap
c	20 cm homokos kavics
d	tömörített földmű

Jelmagyarázat

a	burkolat
b	alap
c	ágyazat
d	földvisszatöltés

Megjegyzés:

1. Szilárd burkolatú úton a helyreállítást az eredeti pályaszint megtartása mellett kell elvégezni.
2. Az építés során elbontott szegélyt helyre kell állítani.
3. A kiadandó közútkezelői hozzájárulásban foglaltak a helyreállítandó rétegrendet módosíthatják.

Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési csoport Budapest XIII., Váci út 182. Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 T +36-1-465-2400 · F +36-1-349-1996 · W www.vizmuvek.hu			 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Budakeszi, Budaörsi út-Patak utca vízvezeték összekötés			
Kiviteli terv			
Burkolathelyreállítási rétegrend			
Tervezési csoportvezető:  Kiss György	Vezető tervező:  Jenei Attila	Tervező:  Kovács Zoltán	Munkaszám: FV-25/2018
Ez a terv a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. szellemi tulajdona.			Rajzsám: T-05-03
			Méretarány: Dátum: 2018. október