


Kábelek alulról történő keresztezése







elektromos kábel
(hírközlési kábel)

vízvezeték

Ha a vízvezeték elektromos, vagy távközlési kábelt alulról keresztez, köztük legalább 0,5 (távközlési kábel esetén 0,6) m távolság tartandó. Ha ezen feltétel nem teljesül, a kábelre a keresztezéstől számított 1-1 m hosszban hosszában felhasított műanyag védőcsövet kell elhelyezni, és azt kábel kötegellővel rögzíteni.

A meglévő vezetékek kitűzött nyomvonala környezetében az előírt biztonsági sávban gépi földmunkát végezni a szilárd burkolat bontása kivételével tilos.

A megközelített közmű szakfelügyelőjének előírásait maradktalanul be kell tartani.

Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati osztály - Tervezési csoport Budapest XIII., Váci út 182. Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 T +36-1-465-2400 · F +36-1-349-1996 · W www.vizmuvek.hu			 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Budakeszi, Budaörsi út-Patak utca vízvezeték összekötése			
Kiviteli terv			Munkaszám: FV-25/2018
Elektromos kábel keresztezése - irányterv			Rajkszám: T-05-04
Tervezési csoportvezető:  Kiss György	Vezető tervező:  Jenei Attila	Tervező:  Kovács Péter	Méretarány: "
Ez a terv a FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. szellemi tulajdona.			Dátum: 2018. október